

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

typ budovy:	polyfunkční objekt (obchod, administrativa, byty)	<b>HODNOCENÍ BUDOVY</b>					
místní označení:	Obchodní centrum Quadrio						
adresa budovy:	Praha 1 - Nové Město, ul. Spálená						
celková podlahová plocha:	58 070 m <sup>2</sup>						
		<b>stávající stav</b>	<b>po realizaci doporučení</b>				
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p>62 <b>A</b></p> <p>123 <b>B</b></p> <p>179 <b>C</b></p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p>236 <b>D</b></p> <p>293 <b>E</b></p> <p>345 <b>F</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		<b>143</b>	<b>143</b>				
		Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup>	143,1	143,1			
		Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ	29 913	29 913			
		Podíl dodané energie připadající na:					
		Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení	Celkem
		83,2%	4,6%	1,7%	9,6%	0,9%	100,0%
		Komentář: průkaz byl vystaven pro novou budovu, ve stadiu projektové dokumentace					
		Platnost průkazu	17. červenec 2017				
Průkaz vypracoval	Ladislav TINTĚRA			MPO 006			
	Osvědčení č.:						